

Santiago, 27 de diciembre de 2019

IPF-C-025-19

Ref: Estudio de Asimilación

Sr. Eduardo Larraín Pizarro
Door Manager
G-U HERRAJES SUDAMÉRICA LIMITADA

Estimado Sr. Larraín:

Mediante la presente confirmamos que, a vuestra solicitud, nuestra unidad realizó un estudio de asimilación de resistencia al fuego para un conjunto puerta - marco – cerradura.

La descripción de los componentes de la puerta es:

- Cerradura de acero, Jiangmen oneder industrial co., LTD, referencia OD-ML001E.
- Bisagras de acero inoxidable de 3,5" x 3,5" x 2 mm, Jiangmen oneder industrial co., código G-U utilizado en Chile: I-23055-35-0-1.
- Manilla tubular recta código modelo OD-TH101, código G-U utilizado en Chile: I-23131-00-0-8.

Un estudio de asimilación RF se basa en la figura contenida en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, la cual permite asimilar elementos sin necesidad de volver a ensayarlos en Chile, siempre y cuando se demuestre la compatibilidad de normas de ensayo.

El conjunto puerta - marco – cerradura fue asimilado a la clasificación F-60, y el detalle del estudio está contenido en el informe Dictuc N° 1533018, emitido el 16 de diciembre de 2019,

Atentamente

Rodrigo Aravena P.
Gerente de Unidad
Unidad Ingeniería de Protección contra el Fuego
DICTUC S.A.